



2014000372Z (2014)国认监认字(022)号



No Zb201430582

检 验 报 告

受检单位名称 高邮市水花消防器材有限公司

产品型号名称 QZ3.5/7.5 型直流水枪

检 验 类 别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心






国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

№ Zb201430582

共 04 页 第 01 页

产品名称	直流水枪	型号规格	QZ3.5/7.5
受检单位	高邮市水花消防器材有限公司	商 标	邮花
生产单位	高邮市水花消防器材有限公司	检验类别	型式试验
抽样地点	/	抽样基数	/
抽样单位	/	抽样日期	/
委托单位	高邮市水花消防器材有限公司	受理日期	2014 年 03 月 28 日
样品数量	3 支	生产日期	2014 年 03 月 06 日
检验依据	CCCF-XSRK-006: 2011《消防类产品型式认可实施规则 消防水枪产品》 GB 8181-2005《消防水枪》		
检验项目	全检		
检 验 结 论	<p>我中心按 CCCF-XSRK-006: 2011《消防类产品型式认可实施规则 消防水枪产品》和 GB 8181-2005《消防水枪》，对高邮市水花消防器材有限公司生产的 QZ3.5/7.5 型直流水枪进行了检验，综合评定为合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>签发日期 2014 年 4 月 29 日</p> </div>		
备 注			

批准:  审核:  编制: 

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No Zb201430582

共 04 页 第 02 页

生产单位	高邮市水花消防器材有限公司		
通信地址	江苏省高邮市三垛镇武宁村		
法人代表	俞鑫	邮政编码	225624
传 真	0514-84842150	联系电话	0514-84842070

产品照片



国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No Zb201430582

共04页 第03页

产品标志内容

1. 产品名称: 直流水枪
2. 型号规格: QZ3.5/7.5
3. 执行标准: GB8181-2005
4. 制造商: 高邮市水花消防器材有限公司
5. 生产厂: 高邮市水花消防器材有限公司
6. 消防产品身份信息标志: /
7. 射流形态改变指示标记: /
8. III类直流喷雾水枪流量刻度值: /
9. IV类直流喷雾水枪流量使用范围: /

产品特性描述

1. 表面防腐处理工艺: 阳极氧化
2. 铸造工艺: 浇铸

产品关键件描述

开关球阀

型号规格: /

生产厂: /

一致性检查结论: 符合

直流水枪检验结果汇总表

生产单位：高邮市水花消防器材有限公司
 产品型号：QZ3.5/7.5

No Zb201430582
 共 04 页 第 04 页

检 验 项 目		标 准 要 求	检 验 结 果		
			1#	2#	3#
表 面 质 量		铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼。铝制件表面须作阳极氧化处理。	合 格	合 格	合 格
标 志		水枪上应牢固标有型号、商标或厂名。	合 格	合 格	合 格
喷射性能	流 量 (L/s)	$7.5 \times (1 \pm 8\%)$	7.75	7.68	7.60
	射 程 (m)	≥ 28	28.8	28.8	28.8
	喷射压力 (MPa)	0.35	0.35	0.35	0.35
操作力矩 (N·m)		≤ 15	/	/	/
密 封 性 能		枪体及各密封部位不允许渗漏。	合 格	合 格	合 格
耐 水 压 强 度		水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形。	合 格	合 格	合 格
耐 低 温		试验后, 应能正常操作使用。	/	/	/
耐 高 温		试验后, 应能正常操作使用。	/	/	/
耐 腐 蚀 性 能		试验后, 应无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑, 应能正常操作使用。	/	合 格	/
螺 纹		水枪上的螺纹除与管牙接口部分使用圆柱管螺纹外, 其余均应为普通螺纹。普通螺纹公差应符合 GB197 中内螺纹 7H 级、外螺纹 8g 级的要求。螺纹应无缺牙, 表面应光洁。	合 格	/	/
抗 跌 落 性 能		跌落试验后, 应能正常操作使用。	/	/	合 格

国家消防装备质量监督检验中心